

下區考察

代表提議會勘表

勘查日期：106年05月10日(三)上午9:00整

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘查結果
1	代表 魏光保	魯木魯媚大排水溝上方興建安	茂林里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原排水系統只有做前段沒有做到後段，水無法完全流入排水系統引流到河川。 2. 施作後段銜接前段，讓水集中排水系統。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用今年度水利局開口合約完成銜接工程。 2. 重新提報計畫，向水保局爭取經費。 3. 請代表協助施作前取得地主同意書。 4. 請貴會提案辦理。
2	代表 魏光保	第五鄰排水溝改善案	茂林里溫順義宅旁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排水溝淤積阻塞無法排水出去。 2. 逢雨積水嚴重影響附近住宅。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬 L 溝設計明溝。 2. 請貴會提案辦理。 3. 運用今年度水利局開口合約辦理。
3	代表 田新忠	茂林溫泉施作進度與計畫案	茂林情人廣場	請說明目前溫泉工程施作進度與設計規劃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第一期工程簡易水保設施、泡腳池及意象等工程預計今年度五月底完成。 2. 第二期工程針對接待中心、服務區及停車場等設施已發包。

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
4	代表 田新忠	情人谷吊橋 旁護岸施工 計畫案	茂 林	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請說明目前護岸工程施作狀況與計畫 2. 護岸旁為私人土地，建議增設梯階方便居民用水。 3. 建議從上方缺口做防護擋土牆。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案是於災修後提報第七河川局爭取經費改善。 2. 護岸工程施作擋土牆加強防護功能。 3. 連絡河川局反映增設梯階。 4. 目前先以橋墩旁施作防護工程，後續考量需求再提報。
5	副主席 陳奕蓁	茂林情人谷 第二水田興 建大排水溝 延長案	茂 林 里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銜接排水溝做明溝蓋。 2. 積水易孳生登革熱病源。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相關計畫提報爭取經費。 2. 擬用今年開口合約施作，如經費不足，先做土溝或先挖一個洞做滯洪池。
6	代表 田新忠	第一水田開 闢簡易便道 案	茂 林 里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 農民需求。 2. 取得土地同意書。 	本所提供路線圖，先取得土地同意書簽辦。

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘查結果
7	副主席 陳奕蓁	第一水田施 作排水溝案	茂 林里 范曉 惠宅 前	沒有排水溝，農路逢雨 積水，易孳生登革熱病 源	取得土地同意書與第一 水田開闢簡易便道案一 併處理。
8	副主席 陳奕蓁	第一水田下 方排水溝延 長案	茂 林施 玉妹 宅後 方	1. 已施作的排水溝沒有 完成，逢雨就積水影 響附近農作及居民。 2. 建議銜接完成排水 溝。	一、由 106 年度水利 局補助之開口契 約經費下勻支。 二、請副主席提案辦 理。

會勘人員

代表會：主席盧得勝、副主席陳奕蓁、秘書盧進義、代表田新忠、代表魏光保、代表蔡梁玉英、代表江魯金雲、代表孫佩馨、組員謝貴花、組員杜馥亦

區公所：區長宋能正、課長林岳承、課長洪麗萍、課長趙文耀、技士駱韋志、技士杜昇豪、技士吳建國、技士黃浩

下區考察

代表提議會勘表

勘查日期：106年05月11日(四)上午9:00整

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
1	主席 盧得勝	萬山停車場 改善案	萬 山 里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車場電線桿 2. 水溝蓋鬆動 3. 公告欄固定 4. 停車格線重劃 5. 柱子反光標線 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電線桿停車處設機車停車位。 2. 水溝蓋用開口合約辦理。 3. 公告欄配合里長需求固定。 4. 拆除阻車磚、停車格線重劃。 5. 貼反光標線。
2	代表蔡梁 玉英	萬山護堤工 程建議案	萬 山 里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對面吊橋護堤加高 2. 溫泉延管保護措施 3. 護堤開斜坡路 	為河防安全，河川局的工程會考量設施，考察後建議與訴求反映河川局參辦。
3	代表蔡梁 玉英	萬山農用灌 溉用水管理 案	萬 山 里	農用灌溉用水抽水管(電)歸還給部落自行管理。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部落管理應先訂定部落公約。 2. 社區發展協會行文辦理。
4	代表蔡梁 玉英	社區道路外 環道下陷案	萬 山 里	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下陷處離住戶近，人車進入部落常用道路。 2. 有漸趨下陷情形，範圍愈來愈大。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下禮拜提報市府，知會唐議員協助爭取經費。 2. 先以開口合約緊急補修。

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘查結果
5	代表蔡梁玉英	第六鄰排水溝改善案	萬山里	水流不順暢容易阻塞及孳生病源。	責承廠商予以改善。
6	代表蔡梁玉英	萬山第一水源改善案	萬山里	1. 下雨沙石沖刷，無蓄水功能。 2. 施工期間僱用管委會其中一人。	1. 擋土牆、土石清空加強蓄水功能。 2. 僱用事宜與廠商協調。
7	代表孫佩馨	多納衛生室周邊設施改善案	多納里	1. 周邊鋪設連鎖磚 2. 蓄水池遷移 3. 綠美化 4. 防火巷遮雨棚	1. 相關計畫設施改善，請衛生所提報上級機關爭取經費。 2. 社區協助提報綠美化計畫。 3. 消防池遷移，由公所民政課函文消防局。
8	代表孫佩馨	高132線多納入口排水溝改善案	多納里	一、不堪車輛經過多次損壞。 二、撬開處行經的車輛有安全之堪慮。	106年度開合合約經費予以改善
9	代表孫佩馨	多納溫泉土地取得說明案	多納里	1. 目前溫泉工作進度 2. 今年度規劃 3. 說明申請取得土地的使用權	1. 土地變更及興辦事業 2. 申請開發許可 3. 測量

編號	提議人	名稱	地點	提案人說明	勘 查 結 果
10	代表江魯 金雲	多納溫泉野 溪疏濬建議 案	多 納 里	後方疏濬工程連接性	先完成疏濬作業， 在依地方意見整合 後處理。
11	代表江魯 金雲	第一鄰擋土 牆及排水溝 改善案	多 納 里	1. 舊擋土牆破損，逢雨附近 積水	市府原民會提報造 景計畫，經費總計 270萬元，施工範 圍長70米、高4米

會勘人員

代表會：主席盧得勝、副主席陳奕蓁、秘書盧進義、代表田新忠、代表魏光保、代表蔡梁玉英、代表江魯金雲、代表孫佩馨、組員謝貴花、組員杜馥亦

區公所：區長宋能正、課長林岳承、課長洪麗萍、課長趙文耀、隊長蔡士琦、技士駱韋志、技士杜昇豪、技士吳建國、技士黃浩、約雇技士江世平、技士黃培欣

其他機關學校(單位)：里長鄭善雄